

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписания № 4/1/1-7

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 24 «Родничок»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от 20 января 2021 года № 4, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин. до 11 часов 30 мин. 28 января 2021 года; с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. 01 февраля 2021 года; с 14 часов 00 мин. до 14 часов 30 мин. 24 февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Беляковой Е.Д.; государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Данилом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Зданий и сооружений МБДОУ «ДС № 24 «Родничок»: Российская Федерация, Красноярский край, г.Норильск, ул. Лауреатов,69.

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок» Цурукиной Екатериной Александровной.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
4/1/1	На 3 этаже, на двери пом. № 25 (согласно тех. паспорту)отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	ст. 35 «Правила противопожарного режима в РФ» Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	24.02.2022
4/1/2	На 3 этаже пом. №	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ	24.02.2022

	20 (согласно тех.паспорту)отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие предоставлен	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	
4/1/3	Ковровые дорожки на путях эвакуации на 2 этаже, в пом. № 37 (согласно тех. паспорту) не закреплены к полу.	ст.31. «Правила противопожарного режима в РФ» Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	24.02.2022
4/1/4	Ковровые дорожки на путях эвакуации на 1 этаже, в пом. № 68 (согласно тех. паспорту) не закреплены к полу.	ст.31. «Правила противопожарного режима в РФ» Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	24.02.2022
4/1/5	Ковровые дорожки на путях эвакуации на 1 этаже, в пом. № 47 (согласно тех. паспорту) не закреплены к полу.	ст.31. «Правила противопожарного режима в РФ» Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	24.02.2022
4/1/6	На 1 этаже, на путях эвакуации в коридоре пом.24 (согласно тех. паспорту)размещены шкафы препятствующие свободной эвакуации людей в случае возникновения пожара.	Ст.16 п. ж) . «Правила противопожарного режима в РФ» На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие.	24.02.2022
4/1/7	На 1 этаже на путях эвакуации в помещении №10(согласно тех. паспорту) применяется декоративная отделка не соответствующая требованиям класса пожарной опасности строительных конструкций.	ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. ч. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	24.02.2022

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».
2.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Е.Д. Белякова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» февраля 2021 г.



(подпись)

Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Д.А. Хмелевский


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» февраля 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«24» февраля 2021 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)